



ЭКСПЛИКАЦИЯ		
№ п	Наименование помещений	м2
1	Гостиная	63,6
2	Столовая	15,8
3	Кухня	28,8
4	Кладовая продуктов	6,7
5	Байлерная	11,2
6	Гараж	35,8
7	С/узел 1	2,4
8	Сауна	4,9
9	Комната отдыха	23,6
10	Холл	17,8
11	С/узел 2	1,6
12	Гардеробная 1	4,3
13	Спальня 1	13,7
14	Гардеробная	2,5
15	С/узел 3	4,1
16	Гардеробная 2	8,1
17	Спальня 2	19,3
18	Ванная комната	9,1
19	С/узел 4	4,4
20	Гардеробная 3	4,0
21	Спальня 3	19,3
22	Терасса	65,6
23	Крыльцо	24,5
24	Библиотека	65,1
	Итого	456,2

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Степень защиты светильников, установленных в с/у (пом.7,9,11,15,18,19), гардеробных (пом.12,14,16,20), кладовой продуктов, бойлерной и гараже должна быть не менее IP44.
- Степень защиты светильников, установленных на терассе (пом.22), на крыльце (пом.23) и в сауне, должна быть не менее IP55.
- Высота подвеса светильников в с/у и ванных комнатах должна быть не менее 2300мм, что соответствует границе зон 1,2,3 (ГОСТ Р 50571.11-96).
- Высота границы всех зон 2250мм.
- Монтаж сети освещения вести скрыто за потолочным пространством, в пустотах строительных конструкций и в штрабах стен в ПВХ-трубах кабелем NYM-(3x1,5)мм2.
- Высота установки оборудования:
- выключатели - h=900мм от уровня чистого пола.
- Точные привязки и высоты установки осветительных приборов и выключателей принять на основании дизайн-проекта. Тип светильников уточняется заказчиком.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- вводно-распределительный щит
- распределительный щит
- накладной светильник
- светильник с люминесцентными лампами
- бр
- выключатель одноклавишный
- выключатель одноклавишный IP44
- выключатель двухклавишный
- переключатель одноклавишный проходной
- переключатель одноклавишный проходной IP44
- проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки
- проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки

Согласовано	
Взам. инв. №	
подпись и дата	
инв. № подл.	

М 1:100

ЭОМ

Объект: Коттедж

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

Силовое электрооборудование и освещение

Стадия	Лист	Листов
РП		

Дом.
План осветительной сети
1-го этажа.

